ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Α. ΠΑΧΥΘ

Εκμετάλλευσης	423	LB 312-0	= 312
		Λ 81-0	= 81
		ΕΛ 40-0	= 40
			433
Ερευνητικές	59+15	Μάτι Τσιγκάβου	
Πιεζομετρικές	50		
	532+15		

Εξοπλισμένες	363	Q M3/H	53.835
Σε εργολαβία	10		1.985
Εκτος Εργολαβίας	29		3.965
	402		59.945

Αποτυχούσες Εξαγορασμένες } 61 (1 εξοπλ.)

Β. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

Άδειες που χορηγήθηκαν για γεωτρήσεις από 1977-1986

Εφαρχία	Μέχρι 4"	8"	
		Αντικαταστάσεις	Νέες
Αγιάς	61	129	474
Ελασσόνος	9	77	49
Τυρνάβου	43	119	679
Λάρισας	296	1058	2634
Φαρσάλων	86	296	1169
Σύνολο	495	1679	5.005

I ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

II ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΥΧΟΥΣΕΣ - ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΑ

ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 1

	α/α	Περιοχή γεωτρ.	Βάθος διάτρ. μ.	Διάμετρος εγκ/σης	Παροχή m3/h	ΣΑ μ	Στάθμη ενιπλ	Βάθη υδροφόρ.	Ισχύς HP	Παρατ/σεις
		ΜΙΚΡΟ ΒΟΥΝΟ								
Μ. Βουνό	1.	SR 87		12"	60	45				
	2.	633								Α → ΕΛ15
	3.	ΕΛ17		12"	250	50	80	F		F
Τσαριτσάνη	1	Λ1	82.80	10"	15	60	73	7ΗΝ|κ|23	15	
	2	Λ2	171.20	10"	60	75	74	8ΗΜ|26	60	
	3	Λ3	154.40	10"	60	88	74	8ΗΜ|25	50	
	4	Λ4			~~15~~	-		-		Αποτυχ
	5	Λ6			15	55		-		-"-
	6	Λ7			15	60		-		-"-
	7	Λ8	109,0	10"	80	82	74	8ΗΗΜ|24	60	
	8	Λ12	164.0	10|8"	60	85	73	8ΗΜ|19	40	
	9	Λ13	146.0	8"	20	80	73	8ΗΜ|20	40	
	10	Λ39	166.42	10|8"	45	65	76	8ΗΝΜ|18	40	
	11	Λ64	155,16	10|8"	40	70	76-77	8ΗΝ|20	30	
	12	Λ65	176.27	10|8"	60	73	77	8ΗΝΜ|23	50	
	13	Λ66	165.24	10|8"	60	78	77	8ΗΝΜ|24	50	
	14	ΕΛ15		10|8"	15	76	79	F		
Καλαμάκι										
	1	LB200	123.0	12|6"	100	40	75	8ΗΗΜ|21	60	Υπ. δίκτυο
	2	LB 201	91.6	10"	100	50	75	8ΗΗΜ|27	75	
	3	LB 202	61.5	10"	35	58	75			νερό ακατάλλ.
	4	LB 203				-				Αποτ
	5	LB 204			15	55				Αποτ ΠΖ
	6	SR 65	92.0	10"	80	65	73	8ΗΗΜ|23	60	
Χαλκη	1	LB199	182.8	10|6"	60	45	74	-	-	εξάχ-πλατ
	2	SR 70	161.0	10|6"	20	35	73			Απ - "-
	~~3~~	~~SR 71~~	~~181.6~~	~~10"~~	~~180~~	~~50~~	~~73~~	~~8ΗΗΜ|12~~	~~G100~~	~~τσεπτικό~~
Λειβάδι	1	Λ73	178,9	10|6"	65	79	80	8ΗΝΜ|1|25	60	
	2	Λ74		Δεν ολοκληρώθηκε						Αποτ.
	3	Λ70	118.8	10"	10	100	80			
	4	Λ78	145.2	10|6"	70	45	81			
	5	Λ79	130,0	10|6"	60	50	81			
	6.	SR 104		8"	10	90	80			Απ-Τ

ΜΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΝΕΩΤΕΡΕΣ 2

	α/α	αριθμός φωτ.	Βάθος ωλή	Διαμ ωλή ίντ.	παροχή m3/h	$ A H.	έτος επιτ.	έδος ωλ.	Ισχύς HP	παρ/θεις
Συκούριο	1	Λ34	121.68	12/8"	120	50	75-76	10HNM/14	100	
	2.	Λ35	84.0	10"	120	55	76	8HHM/29	75	
	3.	Λ47	139,56	10/8"	110	40	76	8HHM/29	75	
Εχάτεια	1	Λ17	90.0	12/8"	120	55	75	8HHM/22	75	
	2	Λ19b	117.4	12/10"	180	50	75	10NH0/15	125	
	3	Λ36	119.4	12/10"	40	60	75-76	8JHC/20	40	
Καλοχωρι	1	Λ38	103,44	10/8"	80	50	76	8HHH/22	60	
	2	Λ63								ΑΠΟΤ.
	3	Λ63a	116,0	10"	110	35	76-77	8HHB/22	60	
	4	Λ72	82,80	10'	120	35	77-78			
Κυψελοχωρι		Λ44	138,6	10/8"	60	40	76	8JHC/19	40	
Πουρναρι		Λ62	120,2	10/8"	60	60	77	8JHC/17	40	
Κυψελη		SR76	18,0	14"	250	40	74			
Γόννοι		SR96	136,2	12/8"	150	50	74	10HNM/14	100	
		SR100		12"	30	70	75	7HN/30	25	
Ροδιά		SR37	223.0	12/8"	60	60	72-73	8HM/21	40	
Γερανεια		SR39a	85.0	10"	70	45	72	8HM/22	50	
Ελεύθερια		SR75	175,0	12/8/6"	60	40	74	8HNH/16	40	
Αρμενιο		SR28	129,0	10/6"	60	40	73-74	8HNH/18	40	
Νεβδων (οδδα)		SR95	135.0	12/10'	100	55	74			εξαφρα
Μακρυχωρι	1	Λ37	131,08	12/10"	220	35	75-76	10JHC/5	G100	
	2	Λ61	139,20	14/10"	250	50	76	10KHM/18	125	

Ερευνητικές Αποτυχούσες κ Πιεζόμετρα στο Ν. Λάρισας 1

α/α	Δειθ. γεωτρ	Βάθος διατ. κ.	Διατ. ωλ. γεωτ.	Παροχή m3/H	ΣΑ κ	Έτος Εκτ	Είδος αντλίας	Ισχύς HP	Παρατηρήσεις
1	SR 4 Π					64			Βαμβακιού
2	SR 29 Π			25	60				Πλατύκαμπος
3	SR 30 Π			20	30				Χάλκη
4	SR 31 Π			30	50				Λαγίσκος
5	SR 32 Π			40	60				Κυψέλη
6	SR 35 Π			20	50				Ελευθέριο
7	SR 43 Π								Αρμένιο
8	SR 66 Π								Νίκη
9	SR 72 Π			15	30				Μελισσοχώρι
10	SR 77 Π								-11-
11	SR 94			25	75				Πυθίο - Εξαρχ
12	SR 97								Βλαχογιάννη
13	SR 98			20	50				-11- Εξαρχ
14	SR 99								-11-
15	PZ 7								Νεοχώρι
16	PZ 14								Μ. Μοναστήρι
17	PZ 49								Δενδράκια
18	PZ 50								Νάματα
19	PZ 51								Κυψέλη
20	PZ 52								Δαμάσι
21	PZ 64								Καλαμάκι
22	PZ 67								Μελισσα
23	PZ 68								Μ. Μοναστήρι
24	PZ T1								Τσεναβος
25	PZ T2								-11-
26	PZ T3								-11-
27	SR 39								-11-
28	Π 1Λ								Νάματα
29	Π 2Λ								Μ. Μοναστήρι
30	Π 3Λ								Κυψέλη
31	Π 4Λ								Ν. ΛΕΥΚΗ
32	Π 5Λ								Χάλκη
33	Π 6Λ								-11-
34	Π 7Λ								Πλατύκαμπος
35	Π 8Λ								Μελισσα
36	Π 11Λ								Δαμάσι
37	Π 12Λ								-11-
38	Π 14Λ								-11-
39	Π 15Λ								-11-
40	Π 16Λ								Συκούριο

Ερευνητικές Αποτυχούσες & Πιεζόμετρα στο Ν. Λάρισας 2

α/α	Αριθμ. γεωτ.	Βάθος διάτρ.	Διάμ. διάτρ.	Παροχή m3/h	ΣΑ π.	Έτος Εκτ.	Είδος αντλ.	Ισχύς HP	Παρατηρήσεις
41	Π 17Λ								Χαλκη
42	Π 18Λ								-11-
43	Π 19Λ								Μέγιστα
44	PZ 11								Σταυρός
45	PZ 6	103,0	4"			72			Αγιοχώρι
46	PZ 9	150,0	10/8"	25	38	72-73			Βασιλή
47	PZ 13								Φάρσαλα
48	PZ 48								Βρυσιά
49	Π 20Λ								-11-
50	Π 21Λ								-11-
51	Π 22Λ								-11-
52	Π 23Λ								-11-
53	PZ 46								Υπέρεια
54	PZ 47								-11-
55	SR 25A								-11-
56	Π 9Λ								-11-
57	Π 10Λ								-11-
58	SR 86 Π								Μαυροβούνι
59	ΑΖ 50								Κουζδόχερο
60	SR 6 Π								Αγ. Γεώργιος
61	SR 7 Π	20,0	4"	-	-	72			Υπέρεια
62	Π 13Λ								Κάστρο
63	PZ 45								Καστρί
64	SR 25	170,0	10/8"	15	70	72			Υπέρεια
65	SR 60	214,0	10"	20	30	73			Οικοτροχώρι
66	SR 74	59,2	10"	20	28	73			Γυρτώνη Εξαχ.
67	SR 104		8"	10	90	80			Λειβάδι
68	SR 34								Αμμιθέα. Αποζημ.