TOEB MATI TIPNABOY

Μάτι Τιρνάβου

α/α	Αντλία γεωτρ.	Βάθος διάτ.	Διάτ. σωλ. ιντέξ	Παροχή m3/h	ΣΑ h	Θος εκτ.	Θος αντλ.	HP	Παρ/θεις
1	LB 134	143,0	14/12"	220	40	75	10HHM/7	60	Αλπετών
2	LB150	165,0	14/10"	300	40	75	12HHH/5	100	-11-
3	LB235	125.0	14/12"	240	40	75	12HHM/4	60	-11-
4	LB238	121.0	14/10"	220	55	75	10HHM/5	G125	-11-
5	LB240	209,0	12/8"	100	45	75	8HHM/19	60	Βρυόζωρος
6	LB241	105,4	14/10"	40	30	75	8HHM/12	25	Αμπελώνων
7	LB246	183.0	14/10"	350	40	75	12HHM/5	100	Φαλάνη
8	LB247	139.0	14/12"	270	40	75	10HHM/9	100	-11-
9	LB248	153,9	14/10"	165	40	75	10HHM/10	60	-11-
10	LB249	149,2	14/12"	300	40	75	19HHM/4	75	-11-
11	LB252	120,6	14/12"	170	55	75	12HHM/4	60	Δαλαχώρι
12	LB253	108,0	14/12"	220	35	75	10HHM/11	75	Γιάννουλη
13	LB254	116,4	14/12"	300	35	75	12HC/5	100	-11-
14	LB273			20	50		πιεζόμετρο		Αμπελώνων Α
15	Λ45	108,4	14/10"	220	40	76	10HHM/6	G75	Γιάννουλη
16	146	112,0	14/10"	200	35	76	10HHM/7	60	-11-
17	SL36	198.0	10/8"	150	35	72			Αμπελώνων Ελ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΑΤΙ ΤΙΡΝΑΒΟΥ

α/α	ονομασία δεντρ.	βάθος δωματ.	διαμ. δωμ. κτιρ.	πόρτα παλ.	ΣΑ Η.	έτος εκτ.	είδος αντλ.	ίσχυς HP	παρατ/σεις
1	SR 105					1982			Δοκιμή
2	SR 106					-"-			-"-
3	SR 112					-"-			-"-
4	SR 113					-"-			Τίρναβος
5	SR 107					1983			Δοκιμή
6	SR 108					-"-	αντλ. κυψ.		Τίρναβος
7	SR 109					-"-	"		-"-
8	SR 110					-"-	"		Λογαριά
9	SR 111					-"-	"		Τίρναβος
10	SR 114					-"-	"		Αμοίρ
11	SR 115					-"-	"		Κομβόχερο
12	SR 116					1982	"		Αμυνδαίο

Αμπελώνας

α/α	αριθμος φρεάτ.	Βάθος φωλιάς μ	Διαμετρ φωλιάς ιντσ	Q m3/h	ΣΔ μ	Είδος σωλ εκτερ	Είδος σωλ αντλ	HP	Παρατηρήσεις
1	LB 113	157,2	14/10"	300	40	74	12 ΗΜΗ/9	200	
2	LB 114	156,0	14/8"	120	55	74	10 ΗΝΜ/13	75	
3	LB 115	180,0	14/10"	180	50	74	10 J HC/5	G125	
4	LB 116	105,2	14/12"	300	50	74	12 J HC/10	200	
5	LB 127	119,7	14/12"	180	45	74	8 ΝΗΟ/17	G125	
6	LB 128	122,8	14/12"	150	30	74	10ΗΝΜ/12	75	
7	LB 129	136,0	14/12"	300	45	74	12 J HC/10	200	
8	LB 130	131,0	14/10"	300	45	74	12 J HC/10	200	
9	LB 131	151,7	14/12"	250	60	74	12 J HC/9	150	
10	LB 132	160,4	14/10"	400	50	74	12 ΗΝΜ/13	250	
11	LB 133	159,4	14/10"	100	50	74	10 ΗΝΜ/14	100	
12	LB 135	160,0	14/10"	100	40	74	10ΗΝΜ/13	60	
13	LB 136	139,8	14/10"	300	40	74	12 J HC/9	150	
14	LB 137	131,4	14/10"	300	40	74	12 J HC/9	150	
15	LB 138	128,4	14/10"	80	45	74	8 ΗΜΜ/9	60	
16	LB 139	129,10	14/12"	300	43	74	12 J HC/10	200	
17	LB 140	155,9	14/12"	160	35	74	10 ΗΝΜ/16	100	
18	LB 141	127,6	14/12"	240	45	74	12 J HC/8	150	
19	Λ53	155,2	14/10"	330	35	76	12 J HC/9	200	
20	Λ54	161,1	14/10"	220	35	76-77	10 ΝΗΟ/14	100	
21	Λ55	174,4	14/10"	300	45	76	12 J HC/9	200	
22	Λ56	142.0	14/10"	80	45	76	10ΗΝΜ/13	75	
23	Λ57	163.0	14/10"	250	50	76	10ΗΜΗ/7	G150	
24	Λ58	134,6	12/10"	240	35	76	10 ΗΜΜ/18	125	
25	Λ59	160,2	12/10"	40	55	76 77	8 J HC/18	30	
26	ΕΛ24	134,1	12/8"	180	50	80			

Γιάννουλη

α/α	Αριθμός μετρ.	Βάθος διάτρ.	Διάτρ. διαμ.	Q m3/H	ΣΑ Η	Στος	Είδος αντλ.	HP	Παρ/σεις
1	LB112	116,0	14/12"	400	45	74	12jHC/4	G220	
2	LB255	105,4	14"	300	55	78	12/HC/11	200	
3	LB256	135,5	14/10"	80	58	78	8HHM/1/25	60	
4	LB257	136,5	14/10"	260	40	78	12HMM/8	150	
5	LB258		12/10"	250	45	78	10HMM/6	G150	
6	LB259	83,55	12"	240	40	78	10HHM/5	G125	
7	LB260		12"	120	40		10HNM/11	75	
8	LB261			100	40		8HHM/19	60	
9	LB262		12"	220	55	78	10NHO/17	125	
10	LB263			180	45		10HNM/14	100	
11	LB264		12/10"	250	45	78	10HMM/6	G150	
12	LB265	123,16	14/10"	250	50	78	12HNM/9	150	
13	LB266		14/10"	140	53		10HNH/15	100	
14	LB267	151,0	12/10"	100	45	78	8HHM/21	60	
15	LB268			220	40		12HNM/8	125	
16	LB269	129,6	12/10"	60	45	78	8HNM/1/17	40	
17	E138	95,3	12/10"	300	50	81			

φαλάνη

α/α	αριθμός μπτρ.	βάθος σωλ.	κατάθεση σωλήνων	Q m3/H	ΣΑ Η	Εταγ	Είδος αντλίας	HP.	Παρατηρ
1	LB126	123,0	14/10"	100	50	74	12/ΗΗΗ/18	150	ΑΠΟΤ.
2	LB148	158.0	14/8"	60	50	74	8ΗΗΗ/18	50	
3	LB149	158.4	14/10	300	40	75	12jHC/9	150	
4	LB151	135.0	14/12"	300	40	75	12jHC/9	150	
5	LB152	143,2	14/10"	300	40	75	12jHC/9	150	
6	LB153	128,7	14/12"	300	40	75	12ΗΗΗ/9	150	
7	Λ51	155.6	14/10"	230	35	76	12ΗΗΗ/8	150	
8	Λ52	140,0	14/10"	300	35	76	12jHC/9	150	